

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Приморскому краю
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Михайловского муниципального
района
692651, Приморский край, Михайловский район, с. Михайловка, ул. Заводская, д. 2 «А», тел: (42346)24408,
(42346)23548, e-mail: ond_mihailovsky@mchs25.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ № 57/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение «Первомайская специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя
объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля о проведении проверки от 12 октября 2018 года № 57 и ст. 6.1 Федерального
закона от 21.12.1994 № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 30.11.2018 года по 05.12.2018 года
проведена плановая / выездная проверка:

Государственный инспектор Михайловского района по пожарному надзору Капустина Ольга Владимировна
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение «Первомайская специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» с. Первомайское, ул. Школьная 26
проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Врио директора Комаровой Еленой Владимировной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные
в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Объект не обеспечен источником наружного противопожарного водоснабжения из расчета обеспечения пожаротушения здания не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с. (ПЕРВОМАЙСКАЯ КШИ)	СП 8.13130.2009 п.4.1 п.6.3, п.5.2, п.8.6, СНиП 2.04.02-84 п.2.11 ; ФЗ от 22.07.2008г №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях ПБ";	01.08.2019	Письмо в прокуратуру пожнадзора ИВЧ
2	На объекте защиты руководитель организации не обеспечил своевременную перезарядку огнетушителей расположенных в бухгалтерии, кабинете СБО, кабинете швеи, тамбуре, а также в здании сального корпуса. (ПЕРВОМАЙСКАЯ КШИ)	Постановление правительства РФ № 390 : п. 478	01.08.2019	ИВЧ Вин отдел пожарной ИВЧ
3	На объекте защиты в спортивном клубе "Олимп" светильник	Постановление правительства РФ № 390 :	01.08.2019	Вопрос ИВЧ заинтересован

	эксплуатируется со снятым колпаком (рассеивателем) предусмотренным конструкцией светильника. (ПЕРВОМАЙСКАЯ КШИ)	п/п в) п. 42		ЛВЗ Зомин
4	На объекте защиты котельной руководитель организации не обеспечил наличие в помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре (неисправности установок, систем противопожарной защиты объекта). (ПЕРВОМАЙСКАЯ КШИ (котельная))	Постановление правительства РФ № 390 : п. 64	01.08.2019	Вотн ЛВЗ
5	На объекте защиты, котельной допущены использование электрочайника и электронагревательного прибора у которых неисправны терморегуляторы, предусмотренных конструкцией. (ПЕРВОМАЙСКАЯ КШИ, котельная)	Постановление правительства РФ № 390 : п/п з) п. 42	01.08.2019	ЛВЗ ЛВЗ
6	На объекте защиты в здании котельной (душевой) допущено использование розетки с повреждением. (ПЕРВОМАЙСКАЯ КШИ котельная)	Постановление правительства РФ № 390 : п/п б) п. 42	01.08.2019	ЛВЗ Вотн

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроках их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Михайловского района по пожарному надзору
Капуста Ольга Владимировна

(должность, фамилию, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

" 05 " декабря 2018 г.



(подпись)

М.Л.П. *

Предписание для исполнения получил:

Капустин
(подпись)

" 05 " декабря 2018 г.

Врио директора Комарова Елена Владимировна

(должность, фамилия, инициалы)

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору