

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Приморскому краю
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Михайловского муниципального
района
692651, Приморский край, Михайловский район, с. Михайловка, ул. Заводская, д. 2 «А», тел: (42346)24408,
(42346)23548, e-mail: ond_mihailovsky@mchs25.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ № 47/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

**КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ПЕРВОМАЙСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-
ИНТЕРНАТ»,**

Директор Грищенко Антонина Владимировна

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя: физического лица-правовладельца
объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля о проведении проверки от 31 июля 2019 года № 47 и ст. 6.1 Федерального
закона от 21.12.1994 № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 23.08.2019 года по 29.08.2019 года
проведена внеплановая / выездная проверка: К

Государственный инспектор Михайловского района по пожарному надзору Капуста Ольга Владимировна
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

**КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ПЕРВОМАЙСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-
ИНТЕРНАТ», с. Первомайское, ул. Школьная 26**

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с *Директором Грищенко А.В.*
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные
в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	<u>Объект не обеспечен источником наружного противопожарного водоснабжения из расчета обеспечения пожаротушения здания не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с (ПЕРВОМАЙСКАЯ КШИ)</u>	СП 8.13130.2009 п.4.1 п.6.3, п.5.2, п.8.6, СНиП 2.04.02-84 п.2.11; ФЗ от 22.07.2008г №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях ПБ";	01.02.2020	<i>Заказана смета. Средства выделены А.В.Гр.</i>

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан,

на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

*Государственный инспектор Михайловского
района по пожарному надзору
Капуста Ольга Владимировна*

(должность, фамилию, инициалы государственного инспектора по
пожарному надзору)

" 29 " августа 2019 г.



(подпись)

М.Л.П. *

Предписание для исполнения получил:

А.В. Гриценко

(подпись)

" 29 " августа 2019 г.

Директор Гриценко А.В.

(должность, фамилия, инициалы)

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору